

阻燃制品标识



使用证书

编号: Gn200903351

威海昆鹏地毯有限公司

你厂(公司)生产的 型号规格为 NW 的尼龙阿克明地毯 (厚度: 11mm) , 经本中心按强制性国家标准 GB 20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验合格, 其阻燃性能达到 GB 20286—2006 规定的 $C_{fl-s1,tl}$ 级。现授权你厂(公司)可在合格的该产品及包装上使用本证书规定的阻燃制品标识, 请严格遵守标识使用的有关规定。

证书有效期至 2012 年 6 月 7 日

发证日期 2009 年 6 月 8 日

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心





2008000465Z



(2008)国认监认字(062)号



检测
CNAS L0988

检 验 报 告

No. 2009-3351

受检单位 威海昆鹏地毯有限公司

产品名称 尼龙阿克明地毯

检验类型 阻燃标识发证检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件
质量监督检验中心
地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号
电 话：022-58387888
传 真：022-58387878
邮政编码：300382
电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems
and Fire-Resisting Building Components
Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing District, Tianjin, China
Telephone: 022-58387888
Fax: 022-58387878
Post Code: 300382
E-mail: cncf@tfri.com.cn

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2009-3351

产品名称	尼龙阿克明地毯
型号规格	厚度: 11mm NW
商 标	Kun peng
委托单位	文登市产品质量监督检验所
生产单位	威海昆鹏地毯有限公司
受检单位	威海昆鹏地毯有限公司
抽 样 者	文登市产品质量监督检验所
抽样地点	厂成品库
抽样基数	空白
抽样日期	2009年4月21日
送 样 者	毕建光
送样日期	2009年5月12日
样品数量	2块 (1000mm×700mm)
样品编号	2009-3351
检验类别	阻燃标识发证检验
检验依据	GB 20286-2006
样品等级	申请等级: Cfl-s1, t1级
检验项目	燃烧性能
检验日期	2009年5月21日至2009年5月27日
检验地点	本中心内
检验结论	<p>威海昆鹏地毯有限公司送检的厚度11mm NW尼龙阿克明地毯, 经按GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验, 燃烧性能达到Cfl-s1, t1级。(以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章) 签发日期: 2009年 6 月 2 日</p>
备 注	本栏空白

批准:

陈军

审核:

陈军

编制:

孙凤霞

共 3 页 第 1 页

检验结果汇总

No. 2009-3351

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	燃烧性能	铺地材料的燃烧性能不低于 GB8624 规定的 D_{r1} 级, 且产烟毒性等级不低于 t1 级。(5.1)	CHF^f : 6.6kW/m^2 20s 内 $F_s \leq 150\text{mm}$ 产烟量: $195\% \times \min$ 产烟毒性达到淮安全级 (ZA_3)	达到 C_{r1-s1} , t1 级	
		(以下空白)			

样品描述

No. 2009-3351

送检单位	威海昆鹏地毯有限公司		
通讯地址	山东省文登市青山镇深圳路8号		
邮政编码	264414	联系电话	0631-8549758

产品说明（样品描述）：



样品厚11mm