

阻燃制品标识



使用证书

编号: Gn200903350

威海昆鹏地毯有限公司

你厂(公司)生产的 型号规格为 WW 的毛锦阿克明地毯 (厚度: 11mm) , 经本中心按强制性国家标准 GB 20286—2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验合格, 其阻燃性能达到 GB 20286—2006 规定的  $B_{fl-s1,tl}$  级。现授权你厂(公司)可在合格的该产品及包装上使用本证书规定的阻燃制品标识, 请严格遵守标识使用的有关规定。

证书有效期至 2012 年 6 月 7 日

发证日期 2009 年 6 月 8 日



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心





2008000465Z



(2008)国认监认字(062)号



检测  
CNAS L0988

# 检 验 报 告

No. 2009-3350

受检单位 威海昆鹏地毯有限公司

产品名称 毛锦阿克明地毯

检验类型 阻燃标识发证检验

国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心



# 注 意 事 项

1. 报告无“检验业务专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验业务专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家固定灭火系统和耐火构件  
质量监督检验中心  
地 址：天津市西青区津涞公路富兴路2号  
电 话：022-58387888  
传 真：022-58387878  
邮政编码：300382  
电子邮件：cncf@tfri.com.cn

Name: China National Center for Quality Supervision  
and Test of Fixed Fire Extinguishing Systems  
and Fire-Resisting Building Components  
Address: No.2 Fuxing Road, Jinlai Highway, Xiqing District, Tianjin, China  
Telephone: 022-58387888  
Fax: 022-58387878  
Post Code: 300382  
E-mail: cncf@tfri.com.cn



国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心

检 验 报 告

No. 2009-3350

产品名称	毛锦阿克明地毯
型号规格	厚度: 11mm WW
商 标	Kun peng
委托单位	文登市产品质量监督检验所
生产单位	威海昆鹏地毯有限公司
受检单位	威海昆鹏地毯有限公司
抽 样 者	文登市产品质量监督检验所
抽样地点	厂成品库
抽样基数	空白
抽样日期	2009年4月21日
送 样 者	毕建光
送样日期	2009年5月12日
样品数量	1块 (2000mm×1100mm)
样品编号	2009-3350
检验类别	阻燃标识发证检验
检验依据	GB 20286-2006
样品等级	申请等级: Br1-s1, t1级
检验项目	燃烧性能
检验日期	2009年5月21日至2009年5月27日
检验地点	本中心内
检验结论	<p>威海昆鹏地毯有限公司送检的厚度11mm WW毛锦阿克明地毯, 经按GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检验, 燃烧性能达到Br1-s1, t1级。 (以下空白)</p> <p style="text-align: right;">(检验业务专用章) 签发日期: 2009年 6 月 2 日</p>
备 注	本栏空白

批准: 陈军民. 审核: 毕建光

编制: 孙晓霞

共 3 页 第 1 页

序号	检验项目名称	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	燃烧性能	<p>铺地材料的燃烧性能不低于 GB8624 规定的 <math>D_{f1}</math> 级, 且产烟毒性等级不低于 <math>t1</math> 级。 (5.1)</p>	<p><math>CHF^f: \geq 11.0 \text{ kW/m}^2</math></p> <p>20s 内 <math>F_s \leq 150 \text{ mm}</math></p> <p>产烟量: <math>9\% \times \min</math></p> <p>产烟毒性达到准安全级 (<math>ZA_3</math>)</p>	<p>达到 <math>B_{f1}-s1, t1</math> 级</p>	
		(以下空白)			



# 样品描述

No. 2009-3350

送检单位	威海昆鹏地毯有限公司		
通讯地址	山东省文登市青山镇深圳路8号		
邮政编码	264414	联系电话	0631-8549758

产品说明（样品描述）：



样品厚11mm