

防爆的基本原理

爆炸的概念

爆炸是物质从一种状态，经过物理或化学变化，突然变成另一种状态，并放出巨大的能量。急剧速度释放的能量，将使周围的物体遭受到猛烈的冲击和破坏。

爆炸必须具备的三个条件：

1) 爆炸性物质：能与氧气（空气）反应的物质，包括气体、液体和固体。（气体：氢气，乙炔，甲烷等；液体：酒精，汽油；固体：粉尘，纤维粉尘等。）2) 氧气：空气。3) 点燃源：包括明火、电气火花、机械火花、静电火花、高温、化学反应、光能等。

为什么要防爆

易爆物质：很多生产场所都会产生某些可燃性物质。煤矿井下约有三分之二的场所有存在爆炸性物质；化学工业中，约有80%以上的生产车间区域存在爆炸性物质。氧气：空气中的氧气是无处不在的。点燃源：在生产过程中大量使用电气仪表，各种摩擦的电火花、机械磨损火花、静电火花、高温等不可避免，尤其当仪表、电气发生故障时。

客观上很多工业现场满足爆炸条件。当爆炸性物质与氧气的混合浓度处于爆炸极限范围内时，若存在爆炸源，将会发生爆炸。因此采取防爆就显得很必要了。

仪表防爆的原理

危险场所危险性划分：

爆炸性物质 区域定义 中国标准 北美标准

0 区：Div. 1 气体(CLASS I) 在正常情况下，爆炸性气体混合物连续或长时间存在的场所

1 区：在正常情况下爆炸性气体混合物有可能出现的场所 1 区

2 区：Div. 2 在正常情况下爆炸性气体混合物不可能出现，仅仅在不正常情况下，偶尔或短时间出现的场所

10 区 Div. 1: 粉尘或纤维(CLASS II/III) 在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物可能连续，短时间频繁地出现或长时间存在的场所

11 区 Div. 2: 在正常情况下，爆炸性粉尘或可燃纤维与空气的混合物不能出现，仅仅在不正常情况下，偶尔或短时间出现的场所

防爆方法对危险场所的适用性：

序号 防爆型式 代号 国家标准 防爆措施 适用区域

1 隔爆型 d GB3836.2 隔离存在的点火源 Zone1, Zone2

2 增安型 e GB3836.3 设法防止产生点火源 Zone1, Zone2

3 本安型 ia GB3836.4 限制点火源的能量 Zone0-2

本安型 ib GB3836.4 限制点火源的能量 Zone1, Zone2

4 正压型 p GB3836.5 危险物质与点火源隔开 Zone1, Zone2

5 充油型 o GB3836.6 危险物质与点火源隔开 Zone1, Zone2

6 充砂型 q GB3836.7 危险物质与点火源隔开 Zone1, Zone2

7 无火花型 n GB3836.8 设法防止产生点火源 Zone2

8 浇封型 m GB3836.9 设法防止产生点火源 Zone1, Zone2

9 气密型 h GB3836.10 设法防止产生点火源 Zone1, Zone2

防爆对危险场所的适用性：

爆炸性危险气体分类

根据可能引爆的最小火花能量，我国和欧洲及世界上大部分国家和地区将爆炸性气体分为四个危险等级，如下表：

工况类别 气体分类 代表性气体 最小引爆火花能量

矿井下 I 甲烷 0.280mJ

矿井外的工厂 II A 丙烷 0.180mJ

II B 乙烯 0.060mJ

II C 氢气 0.019mJ

美国和加拿大首先将散布在空气中的爆炸性物体分成三个CLASS(类别)：CLASS I 气体和蒸气；CLASS II 尘埃；CLASS III 纤维。然后再将气体和尘埃分成 Group(组)：

组名 代表性气体或尘埃

A 乙炔

B 氢气

C 乙烯

D 丙烷

E 金属尘埃

F 煤炭尘埃

G 谷物尘埃

气体温度组别划分：

温度组别 安全的物体表面温度 常见爆炸性气体

T1 ≤ 450℃ 氢气、丙烯腈等 46 种

T2 ≤ 300℃ 乙炔、乙烯等 47 种

T3 ≤ 200℃ 汽油、丁烯醛等 36 种
T4 ≤ 135℃ 乙醛、四氟乙烯等 6 种
T5 ≤ 100℃ 二硫化碳
T6 ≤ 85℃ 硝酸乙酯和亚硝酸乙酯

仪表的防爆标志

Ex(ia) IIC T6 的含义:

标志内容 符号 含义
防爆声明 Ex 符合某种防爆标准, 如我国的国家标准
防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法, 可安装在 0 区
气体类别 IIC 被允许涉及 IIC 类爆炸性气体
温度组别 T6 仪表表面温度不超过 85℃

Ex(ia) IIC 的含义

标志内容 符号 含义
防爆声明 Ex 符合欧洲防爆标准
防爆方式 ia 采用 ia 级本质安全防爆方法, 可安装在 0 区
气体类别 IIC 被允许涉及 IIC 类爆炸性气体
注: 该标志中无温度组别项, 说明该仪表不与爆炸性气体直接接触

防爆术语:

有关防爆术语及标准

安全栅安全参数定义:

*8226; 安全栅最高允许电压: U_m
保证安全栅本安端的本安性能, 允许非本安端可能输入的最高电压
*8226; 安全栅最高开路电压: U_{oc}
在最高允许电压范围内本安端开路时电压最大值
*8226; 安全栅最大短路电流: I_{sc}
在最高允许电压范围内本安端短路时的电流最大值
*8226; 安全栅允许分布电容: C_a
保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电容
*8226; 安全栅允许分布电感: L_a
保证本质安全性能情况下本安端最大允许外接电感

防爆标志格式说明:

将工厂或矿区的爆炸危险介质, 按其引燃能量, 最小点燃温度以及现场爆炸性危险气体存在的时间周期进行科学分类分级, 以确定现场防爆设备的防爆标志和防爆形式。

防爆标志格式:

Ex (ia) IIC T4

防爆标记防爆等级气体组别温度组别

防爆等级说明:

ia 等级: 在正常工作、一个故障和二一个故障时均不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时, 安全系数为 2.0 ;
一个故障时, 安全系数为 1.5 ;
二个故障时, 安全系数为 1.0 。

注: 有火花的触点须加隔爆外壳、气密外壳或加倍提高安全系数。

ib 等级:

在正常工作和一个故障时不能点燃爆炸性气体混合物的电气设备。
正常工作时, 安全系数为 2.0; 一个故障时, 安全系数为 1.5。
正常工作时, 有火花的触点须加隔爆外壳或气密外壳保护, 并且有故障自显示的装置, 一个故障时安全系数为 1.0。